

## 「臺北市服務業汰換節能設備與換裝智慧節能系統補助要點」

### 第一點、第三點、第四點、第五點、第六點、第七點、第八點修正草案對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>一、臺北市政府產業發展局(以下簡稱產業局)為執行縣市共推住商節電行動，補助臺北市(以下簡稱本市)服務業汰換轄內營業場所老舊空調、照明燈具、電冰箱、換裝室內停車場智慧照明及設置能源管理系統，以提升節電效率，特訂定本要點。</p>	<p>一、臺北市政府產業發展局(以下簡稱產業局)為執行縣市共推住商節電行動，辦理補助臺北市(以下簡稱本市)服務業汰換轄內營業場所無風管空氣調節機、辦公室老舊照明燈具、換裝室內停車場智慧照明及設置能源管理系統，以提升節電效率，特訂定本要點。</p>	<p>1、配合擴大補助，納入接風管空氣調節機及中央空調系統補助，與無風管空氣調節機統稱為空調。</p> <p>2、新增電冰箱項目。</p>
<p>二、補助對象：指於本市營業並辦妥公司、商業登記證明、法人設立證書、營業(稅籍)登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業。但不包含依發展觀光條例第二十一條、第二十四條第一項或第二十五條第二項規定應取得觀光旅館業營業執照或登記證之觀光旅館業、旅館業或民宿。</p>	<p>二、補助對象：指於本市營業並辦妥公司、商業登記證明、法人設立證書、營業(稅籍)登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業。但不包含依發展觀光條例第二十一條、第二十四條第一項或第二十五條第二項規定應取得觀光旅館業營業執照或登記證之觀光旅館業、旅館業或民宿。</p>	<p>無修正</p>
<p>三、本要點所定之補助、受理申請期間、補助預算額度及補充規定事項，另行訂定，公告於產業局網站。</p>	<p>三、本要點所定之補助，補助申請之受理、撥款、查驗及相關補充規定事項，受理申請期間及補助預算總額度，公告於產業局網站。</p>	<p>補助、受理申請期間、補助預算額度及補充規定事項另行訂定及公告於產業局網站。</p>
<p>四、本要點用詞，定義如下： (一)空調： 1、無風管空氣調節機：指符合中華民國國家標準(以下簡稱CNS) 3615及CNS 14464規定，其額定冷氣能力71kW以</p>	<p>四、本要點用詞，定義如下： (一)無風管空氣調節機：指符合中華民國國家標準(以下簡稱CNS) 3615及CNS 14464規定，其額定冷氣能力71kW以</p>	<p>1、新增空調補助項目(接風管空氣調節機與中央空調系統)之定義。</p> <p>2、修正辦公室老舊照明燈具定義，刪除燈具型式之限制。</p> <p>3、新增電冰箱之定義。</p>

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>下，且列入經濟部標準檢驗局應施檢驗品目者。</p> <p>2、接風管空氣調節機：指符合 CNS 3615 及 CNS 15173 規定，其額定冷氣能力 71kW 以下，且列入經濟部標準檢驗局應施檢驗品目者。</p> <p>3、中央空調系統：指冰水主機及其週邊附屬設備(包含冰水泵、區域水泵、冷卻水泵、冷卻水塔或散熱鰭片、空調箱、小型送風機及全熱交換器等)。</p> <p>(二)照明燈具：指辦公與營業場所之燈具或光源。</p> <p>(三)電冰箱：指符合 CNS 2062 規定，且列入經濟部標準檢驗局應施檢驗品目者。</p> <p>(四)室內停車場智慧照明：指室內停車場至少需有自動開關、調光或時序控制等一項以上智慧且照明控制功能之照明燈具。</p> <p>(五)能源管理系統：指量測並分析能源使用情形，並彙整資訊供管理決策運用，以協助使用者達成節能目標的軟硬體系統。其系統元件包括電表及其他感測器、通訊網路、資料處理與儲存平台等。</p>	<p>下，且列入經濟部標準檢驗局應施檢驗品目者。</p> <p>(二)辦公室老舊照明燈具：指辦公與營業場所之 T8 或 T9 螢光燈具。</p> <p>(三)室內停車場智慧照明：指室內停車場至少需有自動開關、調光或時序控制等一項以上智慧且照明控制功能之照明燈具。</p> <p>(四)能源管理系統：指量測並分析能源使用情形，並彙整資訊供管理決策運用，以協助使用者達成節能目標的軟硬體系統。其系統元件包括電表及其他感測器、通訊網路、資料處理與儲存平台等。</p>	

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>五、各補助品項與申請條件：</p> <p>(一)補助品項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本市轄內之服務業汰換既有空調。</li> <li>2、本市轄內之服務業汰換既有照明燈具。</li> <li>3、本市轄內之服務業汰換既有電冰箱。</li> <li>4、本市轄內之服務業換裝所屬室內停車場智慧照明。</li> <li>5、本市轄內之服務業，設置(包含更新與擴充)能源管理系統。</li> </ol> <p>(二)申請條件：申請汰換、換裝及設置前款系統設備補助者，應依產業局訂定之日期後始執行汰換、換裝及設置系統之設備為限。</p>	<p>五、各補助品項申請資格與條件：</p> <p>(一)申請資格及類別如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本市轄內之服務業汰換既有無風管空氣調節機者。</li> <li>2、本市轄內之服務業汰換既有辦公室老舊照明燈具者。</li> <li>3、本市轄內之服務業換裝所屬室內停車場智慧照明者。</li> <li>4、本市轄內且台電用電契約容量為 51kW 以上之服務業，設置(包含更新與擴充)能源管理系統者。</li> </ol> <p>(二)申請條件：申請前款汰換、換裝及設置系統設備者，以本要點生效後始執行汰換、換裝及設置系統之設備為限。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、無風管空氣調節機、有風管空氣調節機及中央空調系統等品項，統稱為空調。</li> <li>2、刪除台電用電契約容量為 51kW 以上之限制。</li> <li>3、配合新增補助項目電冰箱之補助條件。</li> </ol>
<p>六、補助標準：</p> <p>(一)空調：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、無風管空氣調節機：汰舊換新後之設備，應符合經濟部公告之「無風管空氣調節機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」所規範之一級或二級新品，額定冷氣能力每 kW 補助新臺幣二千五百元，每案補助金</li> </ol>	<p>六、補助標準：</p> <p>(一)無風管空氣調節機：汰舊換新後之設備，應符合經濟部公告之「無風管空氣調節機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」所規範之一級或二級新品，額定冷氣能力每 kW 補助新臺幣二千五百元。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、新增空調補助項目(接風管空氣調節機與中央空調系統)之補助標準。</li> <li>2、修正照明燈具內容及補助標準。</li> <li>3、新增能源管理系統契約容量未達 51kW(小型)項目及其補助標準。</li> <li>4、新增電冰箱補助項目及其補助標準。</li> </ol>



修	正 規 定	現	行 規 定	說	明
	<p>(3) 補助金額以新臺幣四百萬元為上限，每案補助金額新臺幣一百萬元以上者，負擔自籌款應超過補助金額。</p> <p>(二)照明燈具：</p> <p>1、汰舊換新後之照明燈具或光源，發光效率應達 100lm/W 以上，且符合 CNS14115(電器照明與類似設備之射頻干擾限制值與量測方法)及 CNS14335(燈具安全通則)等認證，或經能源局核准登錄之節能標章「辦公室及營業場所燈具」、「發光二極體平板燈具」、「發光二極體燈泡」獲證之新品。</p> <p>2、每案補助金額未滿新臺幣一百萬元者，每具補助百分之五十費用，照明燈具每具以新臺幣七百五十元為上限，照明光源以新臺幣一百五十元為上限，每案補助金額新臺幣一百萬元以上者，負擔自</p>		<p>(二)辦公室老舊照明燈具：</p> <p>1、汰舊換新後之照明燈具，發光效率應達 100lm/W 以上，且符合 CNS14115(電器照明與類似設備之射頻干擾限制值與量測方法)、CNS14335(燈具安全通則)及 CNS15592(光源及光源系統之光生物安全性)等認證，若該燈具採用 LED 燈管為光源，燈管需符合 CNS15438(雙燈帽直管型 LED 光源-安全性)或 CNS15983(雙燈帽整合型 LED 燈管-安全規定)認證；或符合經濟部公告之「辦公室及營業場所燈具節能標章能源效率基準與標示方法」，經能源局核准登錄之節能標章「辦公室及營業場所燈具」獲證之新品。</p> <p>2、每案補助金額未滿新臺幣一百萬元者，每具補助百分之五十費用，且以新臺幣七百五十元為上限，每案補助金額新臺幣一百萬元以上者，負擔自籌款應超過補助金額。</p>		

修	正 規 定	現 行 規 定	說 明
	<p>籌款應超過補助金額。</p> <p>(三)電冰箱：能源效率分級標示 1 級或 2 級之電冰箱(含風扇式冷凍冷藏電冰箱、直冷式冷凍冷藏電冰箱或冷藏式電冰箱)，每台產品每公升(L)補助新臺幣十元，且以新臺幣三千元為上限。</p> <p>(四)室內停車場智慧照明：</p> <p>1、換裝智慧照明之發光效率應達 120lm/W 以上，且符合 CNS14115(電器照明與類似設備之射頻干擾限制值與量測方法)及 CNS14335(燈具安全通則)等認證；或符合經濟部公告之「室內停車場智慧照明燈具節能標章能源效率基準與標示方法」，經能源局核准登錄之節能標章「室內停車場智慧照明燈具」獲證之新品。且至少須部分或全部具備自動開關、調光或時序控制等一項以上智慧照明控制功能。</p> <p>2、每案補助金額未滿新臺幣一百萬元者，每盞補助百分之五十費用，且以新臺幣七百五十元為上限，每案補助金額新臺</p>	<p>(三)室內停車場智慧照明：</p> <p>1、換裝智慧照明之發光效率應達 120lm/W 以上，且符合 CNS14115(電器照明與類似設備之射頻干擾限制值與量測方法)、CNS14335(燈具安全通則)等認證，若該燈具採用 LED 燈管為光源，燈管需符合 CNS15438(雙燈帽直管型 LED 光源-安全性)或 CNS15983(雙燈帽整合型 LED 燈管-安全規定)認證；或符合經濟部公告之「室內停車場智慧照明燈具節能標章能源效率基準與標示方法」，經能源局核准登錄之節能標章「室內停車場智慧照明燈具」獲證之新品。且至少須部分或全部具備自動開關、調光或時序控制等一項以上智慧照明控制功能。</p> <p>2、每案補助金額未滿新臺幣一百萬元者，每盞補助百分之五十費用，且以新臺幣七百五十元為上限，每案補助金額新臺</p>	

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>幣一百萬元以上者，負擔自籌款應超過補助金額。</p> <p>(五)能源管理系統：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、設置之系統功能應包括用電資訊可視化及自動化節能管理。</li> <li>2、契約容量大於 800kW(大型)申請案應包含空調效率監測功能，每案補助百分之五十設置費用，且以新臺幣二百萬元為上限，每案補助金額新臺幣一百萬元以上者，負擔自籌款應超過補助金額。</li> <li>3、契約容量介於 51kW 至 800kW(中型)之申請案，每案補助百分之五十設置費用，且以新臺幣五十萬元為上限。</li> <li>4、契約容量未達 51kW(小型)之申請案(含表燈營業用戶)，每案補助百分之五十設置費用，且以新臺幣十萬元為上限。</li> </ol>	<p>幣一百萬元以上者，負擔自籌款應超過補助金額。</p> <p>(四)能源管理系統：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、設置之系統功能應包括用電資訊可視化及自動化節能管理。</li> <li>2、契約容量介於 51kW 至 800kW(中型)之申請案，每案補助百分之五十設置費用，且以新臺幣五十萬元為上限；契約容量大於 800kW 之申請案(大型)，每案補助百分之五十設置費用，且以新臺幣二百萬元為上限。</li> </ol>	
<p>七、申請文件、程序、經費請撥及核銷：</p> <p>(一)申請者應於公告受理申請期間內，檢具下列文件向產業局提出申請(申請文件請掛號郵寄或親送至產業局公告指定之委辦單位、地址)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、申請無風管、接風管空氣調節機、照明燈具、電冰箱及室內停車場智慧照明補助，於施工完成後檢具下列文件：</li> </ol>	<p>七、申請文件、程序、經費請撥及核銷：</p> <p>(一)申請者應於公告受理申請期間內，檢具下列文件向產業局提出申請(申請文件請掛號郵寄或親送至本要點之委辦機構、單位)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、申請無風管空氣調節機、辦公室老舊照明燈具及室內停車場智慧照明補助，於施工完成後檢具下列文件：</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、配合擴大補助品項，修正申請文件。</li> <li>2、增加中央空調系統第一階段申請文件。</li> </ol>

修	正 規 定	現	行 規 定	說 明
	<p>(1) 補助申請書。</p> <p>(2) 公司、商業登記證明、法人設立證書、營業(稅籍)登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業之證明文件。</p> <p>(3) 汰換及換裝節能設備汰換施(完工)證明文件。</p> <p>(4) 符合前點補助標準之設備規格證明文件。</p> <p>(5) 載明產品型號之購買證明文件。</p> <p>(6) 最近一期台電公司電費單影本(申請者與電費單用戶名不同者，須另出具租賃契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同)。</p> <p>(7) 申請汰換無風管、接風管空氣調節機及電冰箱補助須檢附廢四機回收聯單第三聯正本或自行委託領有廢棄物清除許可證的合法處理機構出具之回收證明文件。</p> <p>(8) 受補助者戶名之金融機構存摺封</p>		<p>(1) 補助申請書。</p> <p>(2) 公司、商業登記證明、法人設立證書、營業(稅籍)登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業之證明文件。</p> <p>(3) 汰換及換裝節能設備汰換施(完工)證明文件。</p> <p>(4) 符合前點補助標準之設備規格證明文件。</p> <p>(5) 購置費用憑證影本(發票日期需於本要點生效之後，並註明與「正本相符」，另蓋公司大小章)。</p> <p>(6) 最近一期台電公司電費單影本(申請者與電費單用戶名不同者，須另出具租賃契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同)。</p> <p>(7) 申請無風管空氣調節機補助須檢附統一回收或自行清運與處理之證明文件。</p> <p>(8) 受補助者戶名之金融機構存摺封</p>	



修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>面影本。</p> <p>(9) 切結書。</p> <p>(10) 領據。</p> <p>(11) 其他經產業局規定之文件。</p> <p>2、申請中央空調系統及能源管理系統補助，須於施工前檢具補助申請書及公司、商業登記證明、法人設立證書、營業(稅籍)登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業之證明文件，經產業局核准補助後，於公告受理期間並完工後檢具下列文件：</p> <p>(1) 產業局核准補助函影本。</p> <p>(2) 汰換中央空調系統或設置能源管理系統施(完)工驗收報告書。</p> <p>(3) 符合前點補助標準之設備規格證明文件。</p> <p>(4) 載明產品型號之購買證明文件。</p> <p>(5) 最近一期台電公司電費單影本(申請者與電費單用戶名不同者，須另出具租賃契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同)。</p> <p>(6) 申請汰換中央空調系統補助須檢附領有廢棄物清除許可證的合法</p>	<p>面影本。</p> <p>(9) 切結書。</p> <p>(10) 領據。</p> <p>(11) 其他經產業局規定之文件。</p> <p>2、申請能源管理系統補助，須於施工前檢具補助申請書及公司、商業登記證明、法人設立證書、營業(稅籍)登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業之證明文件，經產業局核准補助後，於公告受理期間並完工後檢具下列文件：</p> <p>(1) 產業局核准補助函影本。</p> <p>(2) 設置能源管理系統施(完)工驗收報告書。</p> <p>(3) 符合前點補助標準之設備規格證明文件。</p> <p>(4) 購置費用憑證影本。</p> <p>(5) 最近一期台電公司電費單影本(申請者與電費單用戶名不同者，須另出具租賃契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同)</p>	

修	正 規 定	現 行 規 定	說 明
	<p>處理機構出具之回收證明文件。</p> <p>(7) 受補助者戶名之金融機構存摺封面影本。</p> <p>(8) 切結書。</p> <p>(9) 領據。</p> <p>(10)其他經產業局規定之文件。</p> <p>(二)申請者提送之文件不符規定，經通知限期補正，屆期未補正或補正不全者，應予駁回或不予撥款。</p> <p>(三)產業局為確認請領補助案件執行情形，得派員進行現場查核；現場查核結果與提送文件不符者，得要求申請者說明並限期改善，申請者應配合辦理。</p> <p>(四)依財政部印花稅法第七條規定，於領據貼足補助金額千分之四之印花稅票。</p> <p>(五)經審核通過之請領補助案件，產業局將以電匯轉帳方式將補助款撥入以受補助者為戶名之金融機構指定帳號。</p>	<p>(6) 受補助者戶名之金融機構存摺封面影本。</p> <p>(7) 切結書。</p> <p>(8) 領據。</p> <p>(9) 其他經產業局規定之文件。</p> <p>(二)申請者提送之文件不符規定，經通知限期補正，屆期未補正或補正不全者，應予駁回或不予撥款。</p> <p>(三)產業局為確認請領補助案件執行情形，得派員進行現場查核；現場查核結果與提送文件不符者，得要求申請者說明並限期改善，申請者應配合辦理。</p> <p>(四)依財政部印花稅法第七條規定，於領據貼足補助金額千分之四之印花稅票。</p> <p>(五)經審核通過之請領補助案件，產業局將以電匯轉帳方式將補助款撥入以受補助者為戶名之金融機構指定帳號。</p>	
<p>八、審核作業：</p> <p>(一)申請補助案件依收件先後順序進行審查，並將審查結果通知申請者。</p> <p>(二)補助預算額度餘額如不足提供最後一個序位獲得補助之申請者補助金額時，產業局得依所剩餘額度核定補助。</p>	<p>八、審核作業：</p> <p>(一)申請補助案件依收件先後順序進行審查，並將審查結果通知申請者。</p> <p>(二)補助預算額度餘額如不足提供最後一個序位獲得補助之申請者補助金額時，產業局得依所剩餘額度核定補助。</p>	<p>八、審核作業：</p> <p>(一)申請補助案件依收件先後順序進行審查，並將審查結果通知申請者。</p> <p>(二)補助預算額度餘額如不足提供最後一個序位獲得補助之申請者補助金額時，產業局得依所剩餘額度核定補助。</p>	<p>第三款修正為「當年度補助各品項預算額度用罄時，產業局得停止受理補助申請」。</p>

修正規定	現行規定	說明
(三)當年度補助各品項預算額度用罄時，產業局得停止受理補助申請。	(三)當年度補助預算額度用罄時，產業局得停止受理補助申請。	
<p>九、補助之撤銷、廢止及追回補助款：</p> <p>(一)受補助者有下列情形之一者，產業局得視情節輕重，撤銷或廢止原核准補助處分之全部或一部，並追回已撥付之全部或一部補助款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以詐欺或其他不正方式申請補助或檢具之申請資料有虛偽、隱匿等不實情事。</li> <li>2、未依補助款用途支用。</li> <li>3、檢附不實之支出憑證辦理核銷或有虛報、浮報之不實情事。</li> <li>4、有第七點第二款應不予撥款之情形。</li> <li>5、經查證有未安裝使用、轉賣或無故拆除之情事。</li> <li>6、同一補助案同時獲其他政府機關相關補助款。</li> <li>7、其他違反本要點或相關法令規定之情事。</li> </ol> <p>(二)有前款各目情事者，產業局並得依情節輕重，對該補助案件停止補助一年至五年。</p>	<p>九、補助之撤銷、廢止及追回補助款：</p> <p>(一)受補助者有下列情形之一者，產業局得視情節輕重，撤銷或廢止原核准補助處分之全部或一部，並追回已撥付之全部或一部補助款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以詐欺或其他不正方式申請補助或檢具之申請資料有虛偽、隱匿等不實情事。</li> <li>2、未依補助款用途支用。</li> <li>3、檢附不實之支出憑證辦理核銷或有虛報、浮報之不實情事。</li> <li>4、有第七點第二款應不予撥款之情形。</li> <li>5、經查證有未安裝使用、轉賣或無故拆除之情事。</li> <li>6、同一補助案同時獲其他政府機關相關補助款。</li> <li>7、其他違反本要點或相關法令規定之情事。</li> </ol> <p>(二)有前款各目情事者，產業局並得依情節輕重，對該補助案件停止補助一年至五年。</p>	無修正。
十、其他事項：	十、其他事項：	無修正。

修正規定	現行規定	說明
<p>(一)受補助者應同意產業局得於推廣節能減碳宣導或其他非營利目的之各式文宣、網站及各類宣導展覽場合使用相關資料；並就產業局所舉辦之節能相關活動、觀摩或會議，配合及提供相關協助。</p> <p>(二)其餘依臺北市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項有關規定辦理。</p> <p>(三)本要點所定書表格式，由產業局定之。</p> <p>(四)產業局保留隨時得補充、修正及解釋本要點之權利。</p>	<p>(一)受補助者應同意產業局得於推廣節能減碳宣導或其他非營利目的之各式文宣、網站及各類宣導展覽場合使用相關資料；並就產業局所舉辦之節能相關活動、觀摩或會議，配合及提供相關協助。</p> <p>(二)其餘依臺北市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項有關規定辦理。</p> <p>(三)本要點所定書表格式，由產業局定之。</p> <p>(四)產業局保留隨時得補充、修正及解釋本要點之權利。</p>	